

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6»

АКТ

09.02.2023

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Председателя комиссии:

- Заведующий

Колесникова Эльмира Хафисовна

Члены комиссии:

- инженер МКУ «ОДМОУ-центр»

Комитета образования

- Заведующий хозяйством

Папков Юрий Евгеньевич

Ядыкина Светлана Юрьевна

Составили настоящий акт в том, что в помещениях учреждения, устройство санитарного узла для маломобильных групп населения (МГН) технически невозможно. Под минимальные размеры санитарного узла МГН размером 1.6х1.8 и дверным проемом шириной 0,9м существующий санузел первого этажа не подходит. Других свободных помещений под переоборудования в санузел МГН с вышеуказанными параметрами в здании учреждения нет.

Председатель комиссии:



Э.Х.Колесникова

Члены комиссии:



Ю.Е. Папков

С.Ю.Ядыкина